

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля**

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
2017г	Нарушение требований пожарной безопасности.	<p>1 г. Барнаул, ул. Малахова д. 19: Отсутствуют ограждения на кровле, отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют поручни на лестницах выхода из здания и другие.</p> <p>2. г. Барнаул, ул. Малахова 21: Отсутствуют поручни на лестнице выхода из здания, не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности, отсутствуют первичные средства пожаротушения, не предусмотрено удаление дым из коридоров длиной более 15 метров, помещения общежития не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями и другие.</p> <p>3. г. Барнаул, ул. Малахова д.23 нарушения аналогичны нарушениям в общежитии №1, ул. Малахова д. 21.</p>	Закуплены огнетушители. Сделан ремонт общежитий с учетом требований.
2017г	Нарушения в области автомобильного транспорта	Отсутствует на автобусе тахограф.	Тахограф куплен и установлен.